

NOTAT NR. 1

Mangelafhjælpning fra 1 års eftersyn, Langfredparken, Sabro. Etape 1 og 2 (Stamvej 1)

1. Efter tilbagemelding via nedenstående mail fra entreprenør Henriksen og Madsen A/S (nu HMC Byg og Anlæg A/S) og efterfølgende stikprøvekontrol foretaget af Dansk Butikstjeneste og Imbro, samt løbende statusopfølgninger fra Imbro ved til- og fraflytninger, vurderes mangler fra mangelliste vedr. etape 1 og 2 som udført.

Et enkelt gennemgående punkt vedr. revnedannelser i indvendige vægge (med "rynket" glasfilt under malerbehandlingen) står tilbage. Disse vurderes henstående til observation og afhjælpning, evt. med injection, ved et 5 års eftersyn.



on 18-11-2020 15:00

Poul Erik Henriksen <pe@hmc-as.dk>

SV: Mangelafhjælpning etape 3 og 4, Langfredparken, Sabro. (Færdigmelding, alle etaper?)

Til Lars Boje

Du svarede på denne meddelelse den 18-11-2020 15:08.

Hej Lars

Alle mangler en udbedret på Etape 1 og 2

Med venlig hilsen

Poul Erik Henriksen

pe@hmc-as.dk



HMC Byg og Anlæg A/S - Himmerlandsvej 16 - 9670 Løgstør
Tlf. +45 96 66 88 00 - Mobil +45 40 37 41 89

LB/DB 20.11.2020