

# NOTAT NR. 1

## Mangelfhjælpning fra 1 års eftersyn, Langfredparken, Sabro. Etape 3 og 4 (Boliger ved stamvej 2)

1. Efter tilbagemelding via nedenstående mail fra entreprenør Henriksen og Madsen A/S (nu HMC Byg og Anlæg A/S) og efterfølgende stikprøvekontrol foretaget af Dansk Butikstjeneste og Imbro, samt løbende statusopfølgninger fra Imbro ved til- og fraflytninger, vurderes mangler fra mangelliste vedr. etape 3 og 4 som udført.

Et enkelt gennemgående punkt vedr. revnedannelser i indvendige vægge (med "rynket" glasfilt under malerbehandlingen) står tilbage. Disse vurderes henstående til observation og afhjælpning, evt. med injektion, ved et 5 års eftersyn.

en 18-11-2020 12:03  
Poul Erik Henriksen <pe@hmc-as.dk>  
SV: Mangelfhjælpning etape 3 og 4, Langfredparken, Sabro. (Færdigmelding?)  
Tit: Lars Boje  
Du svarede på denne meddelelse den 18-11-2020 14:02.

Hej Lars  
Håber at vel  
Vi har været det hele igennem i Sabro

Med venlig hilsen  
Poul Erik Henriksen  
pe@hmc-as.dk



HMC Byg og Anlæg A/S - Himmerlandsvej 16 - 9670 Legster  
Tlf. +45 96 66 88 00 - Mobil +45 40 37 41 89

Fra: Lars Boje <lars@db-as.dk>  
Sendt: 18. november 2020 11:49  
Tit: Poul Erik Henriksen <pe@hmc-as.dk>  
Cc: sj@imbro.dk  
Emne: VS: Mangelfhjælpning etape 3 og 4, Langfredparken, Sabro. (Færdigmelding?)

Hej igen PE

Det ville give os alle det nødvendige overblik, hvis du vil have ulejlighed med at sætte flueben ved de punkter i vedhæftede liste hvor der er foretaget mangelfhjælpning, eller på anden måde specifikt levere dokumentation på den liste du sikkert selv har ajourført fremdriften ud fra i din mail herunder.

Meget gerne et svar hertil, senest i morgen kl. 12.00

Er du forhindret, så giv venligst lyd herom.

LB/DB 20.11.2020